ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр госсанэпиднадзора» Управления делами Президента Российской Федерации

121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, [illegible] факс: (499) 149-58-12
Испытательный лабораторный центр: [illegible] RU.0001.510440

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
«Центр госсанэпиднадзора»
Управления делами Президента РФ
Чанков С.В.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам

Регистрационный номер 712/УДП-08-12 от 01.08.2012 г.

На основании заявления от 20.07.2012 Регистрационный № 712/УДП

Заявитель: ООО «Форбо Флоринг»

Адрес: 249855, Калужская область , Дзержинский р-он, п.Товарково, мрн., Промышленный, д.3, Россия

Сведения о продукции: Плитка напольная гомогенная из поливинилхлорида, коллекции ColoRex

Организация-изготовитель: Forbo-Giubiasco SA

Адрес: Vialndustrie16 6512Giubiasco, Switzerland, Швейцария

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, копия свидетельства о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет налогоплательщика-организации, макет этикетки, декларация о соответствии, контракт № RM-CH-0709/1 от 01.07.2010г., доверенность.

Состав продукции: поливинилхлорид

Область применения: в качестве напольного покрытия для внутренней отделки жилых помещений, общественных зданий и сооружений.

Результаты исследований: Протокол испытаний № 2644/2644-М от 31.07.2012г. Аккредитованный испытательный центр Орехово-Зуевского филиала ФБУ «ЦСМ Московской области» (аттестат аккредитации № ГСЭН RU.ЦОА 023.554, № РОСС RU.0001.21ПТ43)

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Интенсивность запаха образца в естественных условиях, балл	Не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м	Не более 15,0
Формальдегид, мг/м3	Не более 0,01
Хлористый водород, мг/м3	Не более 0,1
Дибутилфталат, мг/м3	Не более 0,10
Диоктилфталат, мг/м3	Не более 0,02

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку: Наименование продукции, страна, фирма-производитель, состав, назначение, размер, условия хранения, выполненные на русском языке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Плитка напольная гомогенная из поливинилхлорида, коллекции ColoRex соответствует ~~(не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Зав. отделением санитарно-эпидемиологических экспертиз и сертификации Ф.И.О.