РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.00407 ТР 0623260
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР». Адрес: 617472, Пермский край, г. Кунгур, Русское Поле. ОГРН: 1025901890167. Телефон 8 (34271) 6 21 00, факс 8 (34271) 6 21 13.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР». Адрес: 617472, Пермский край, г. Кунгур, Русское Поле. ОГРН: 1025901890167. Телефон 8 (34271) 6 21 00, факс 8 (34271) 6 21 13.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ (ГКЛ, ГКЛО, ГКЛВ, ГКЛВО), выпускаемые по ГОСТ 6266-97. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 4213

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа слабогорючие (Г1), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с малой дымообразующей способностью (Д1), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты об испытаниях: № 1051/РС от 03.02.2011 г., № 1052/РС от 03.02.2011 г., № 1053/РС от 03.02.2011 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.;
Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0541-АОП от 18.01.2011 г. ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))
Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке); на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.02.2011 по 04.02.2016

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) В.А. Литвинов

Орган по сертификации «НПО ПОЖЦЕНТР» Для сертификатов М.П. ТРПБ.RU.ПБ37